



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР111.Н.00033**
(номер сертификата соответствия)

028942
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО "Седрус"
 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.28, к.1. Этаж 5, Помещение 6, Комната 42.
 тел: 8(495)777-00-05 email: info@osnovit.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО "Седрус"
 140413, г. Коломна. Московская область. Пирочинское шоссе дом 13.
 тел: 8(495)777-00-05 email: info@osnovit.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Центр пожарной сертификации", ОГРН 1175050010178 свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.111 от 21.12.2017г., 141100, г. Щелково, ул. Советская, д. 1, стр. 2, тел. +7(916) 482-59-29. e-mail: sentrprozsert@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Покрытия из декоративных фасадных красок торговой марки «Основит»: краски акриловые фасадные ОСНОВИТ УНИВИТА САс91, краски силикатные фасадные УНИВИТА CSt92, краски силиконовые фасадные ОСНОВИТ УНИВИТА CSI93, нанесённые на негорючее основание с расходом 0,3-0,6 кг/м².
 Политра цветов : (смотреть приложение бланк № 004653, 004654, 004655, 004656, 004657, 004658).
 Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2)
22 1639

код ТН ВЭД ЕАЭС
3906 90

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Группа горючести – слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94.
 Группа воспламеняемости – трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96.
 Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18.
 Группа токсичности – малоопасные (Т1) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Д18-12-27/1, Д18-12-27/2, Д18-12-27/3 от 27.12.2018г. ИЛ ООО "Центр пожарной сертификации", свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.111 от 21.12.2017г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.01.2019 г. по 15.01.2022 г.



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Денесюк

А.П. Денесюк

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Коваль

А.С. Коваль